PARTICOLARE QUOTE DI INSTALLAZIONE



C1 Cassetta generale di distribuzione energia citofonia e tv
1 Interruttore luce
2 Presa 10/16A
3 Presa tv
4 Suoneria (chiamata interna)
5 Termostato ambiente
6 Punto ingresso telecom e impianto a larga banda
7 Pulsante a fronte isolante (vasca e doccia)
8 Passacavo per scatolapuo
9 Prese e comandi vicino specchi servizi, sopra bancone cucina, per lavatrice, per aspirapolvere e cappa cucina
10 Comandi luce e chiamata per corridoio doccia da letto
11 Prese per elettrodomestici cucine
12 Prese con interruttore per punto cottura posto all'esterno completo di passacordone per cavo termostato
13 Prese per alimentazione aspiratore e cappa cucina
14 Lampada di emergenza di tipo autoalim
15 Prese per alimentazione unita' split interna di climatizzazione e uscita cavo segnale dell'unita' esterna motocondensante
16 Predisposizione (cassetta 503) per sensore rivelazione presenza di gas metano

QUOTE INSTALLATIVE APPERECCHIATURE





PARTICOLARE INSTALLAZIONE A SOFFITTO
APPARECCHIO DIFFUSIONE SONORA CAMPO DA GIOCO — Sezione A



PARTICOLARE INSTALLAZIONE A PARETE
APPARECCHIO DIFFUSIONE SONORA CAMPO DA GIOCO — Sezione B



DISTRIBUZIONE IMPIANTI SPECIALI
PALESTRA E SPOGLIATOI

SIMBOLOGIA

	PRESA P40 SCHUKO E INTERRUTTORE BIPOLARE SU SCATOLA DA INCASSO		PRESA P40 SCHUKO 2x10/16A+T SU SCATOLA DA INCASSO		PRESA P40 SCHUKO 2x10/16A+T SU SCATOLA A PARETE		PRESA INTERBLOCCATA 3x16A+N+T 400V IP55 DA PARETE
	PRESA TELEFONICA SU SCATOLA DA INCASSO		PRESA TRASMISSIONE DATI SU SCATOLA DA INCASSO		PRESA TELEFONICA SU SCATOLA A PARETE		PRESA TRASMISSIONE DATI SU SCATOLA A PARETE
	PREDISPOSIZIONE PER SIRENA ESTERNA IMP. ANTINTRUSIONE		CONTATTO MAGNETICO AD INCASSO SU INFISSO IMP. ANTINTRUSIONE		PREDISPOSIZIONE PER CHIAVE ELETTRONICA A TASTIERA		DIFFUSORE SONORO POTENZA 100W E 240W
	POSTO VIDEOCITOFONO INTERNO		POSTO VIDEOCITOFONO ESTERNO		ELETTRO-SERRATURA COMANDO ELETTRO-SERRATURA A VISTA		PREDISPOSIZIONE PER RILEVATORE A INFRAROSSI
	PULSANTE DI SGANCIO		PUNTO ALIMENTAZIONE ESTRATTORE ARIA		CENTRALE DIFF. SONORA		AVANQUADRO/ QUADRO ELETTRICO
kWh	CONTATORE ENEL ESISTENTE	SI QS PS R	PUNTO ALIMENT.: SA - SONDA AMB. CO - COLLETTORE PDC - POMPA DI C. R - RECUPERATORE	Q2	PANNELLO DI COMANDO RECUPERATORE DI CALORE IN COPERTURA		

NOTE:

1. Prima dell'acquisto e della posa di qualsiasi materiale o apparecchio, verificare tutte le caratteristiche, dimensioni, potenze, grandezze, ingombri con altre apparecchiature. Nel caso in cui risultasse impossibile o non conveniente installare una determinata apparecchiatura nelle posizioni e con le modalità indicate negli elaborati grafici, la ditta esecutrice ha l'obbligo di esporlo alla D.L. e di proporre una soluzione alternativa;
2. La disposizione delle apparecchiature, il layout e la disposizione delle condutture, va interpretata in funzione delle limitazioni e della precisione che la rappresentazione grafica consente. Essa inoltre deve intendersi come indicativa e sarà definitivamente verificata in sede di realizzo in base all'effettivo layout esterno (vegetazione, ingombri arredo esterno, ecc.) e comunque sotto le indicazioni della D.L.;
3. Qualsiasi modifica dovrà preventivamente essere discussa e verificata con la D.L.;
4. Le linee di alimentazione per gli impianti di illuminazione ordinaria e di emergenza e comandi modulari, saranno posate entro tubazioni flessibili in PVC sottotraccia a soffitto e/o a vista e avranno dimensioni minime pari a Ø20mm, Le linee di alimentazione per quanto riguarda gli impianti di forza motrice, saranno posate entro tubazioni flessibili in PVC sottotraccia a pavimento e/o a vista e avranno dimensioni minime pari a Ø25mm;
5. Tutte le prese elettriche all'interno degli spogliatoi e bagni saranno dotate di calotta stagna IP55.

Il presente elaborato è di proprietà del Comune di Jesolo e non può essere riprodotto o trasmesso a terzi senza la sua preventiva espressa autorizzazione scritta

JESOLO — CITTÀ DI JESOLO — www.comune.jesolo.ve.it

AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA
PRESSO LA SCUOLA "G. RODARI"

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI JESOLO
27/04/2018
Prot. N° 29172

CODICE IPA: CP2YBJ — CUP: F27B15000430004

Impianti elettrici
Disposizione apparecchi impianto F.M. e impianti speciali

ALLEGATO: C.IE.2 — SCALA: 1:100 — DATA: febbraio 2018 — DATA REV.:

I PROGETTISTI:
Ing. Ugo Martini
Arch. Stefania Bidozzi
Per. Ind. Marco Montalbano

IL PROGETTISTA Impianti elettrici:
Ing. Mario Cibin della SENGOM GLOBAL SERVICE S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Massimo Marlin

IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA:
Arch. Renato Segatto

Unità Organizzativa Lavori Pubblici
tel. 0421359272 - e-mail: lavoripubblici@comune.jesolo.ve.it
orario apertura ufficio: lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9.00 alle 13.00; martedì-giovedì dalle 15.00 alle 17.30

Nome Directory: G:\Lavori\Varie\CP2YBJ\EXE\

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 07/03/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Comune di Jesolo
Via Sant'Antonio, 11 - 30016 Jesolo VE
C.F. e P.I. 00605720272

Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0421 359111
comunicazione@comune.jesolo.ve.it
PEC: comune.jesolo@legalmail.it