

AcegasApsAmga S.p.A.

Società a socio unico e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Hera S.p.A.
C.F./P. IVA Reg. Imp. TS 00930530324
Cap. Soc. i.v. € 284.677.323,84
www.acegasapsamga.it

Spett.^{le}

SUAP del comune di Cona
PEC: suap.ve@cert.camcom.it

Spett.^{le}

PROVINCIA DI VENEZIA

PEC:

protocollo.provincia.veneziana@pecveneto.it

e p.c.

Spett.^{le}

GIOLO SRL

PEC: giolo@pec-mail.it

e p.c.

Spett.^{le}

STUDIO ERREBI

PEC: riccardo.berto@pec.eppi.it

Pratica n. **6-I/15**

Oggetto : Autorizzazione Unica Ambientale
Ditta Giolo Srl
Amministratore Delegato Giolo Andrea
P.Iva n° 02341050272
Sede Legale in comune di Cona (VE) via Risorgimento civ. 30
Stabilimento ubicato in comune di Cona (VE) via Risorgimento, 30
Numero contratto fornitura idrica: 3011747315 – 3011747316
➤ **Nullaosta allo scarico in pubblica fognatura acque nere, acque reflue industriali**
per nuovo insediamento

DIREZIONE ACQUA – IL DIRETTORE

VISTA la domanda presentata dall' Amministratore Delegato dell'insediamento in oggetto, tramite lo sportello SUAP del Comune di Cona pratica n. 02341050272-04092014-1652 del 04/09/2014, prot. AcegasApsAmga n. 95290 del 25/11/2014, intesa ad ottenere il Nulla Osta per lo scarico in pubblica fognatura acque nere di via Risorgimento, delle acque provenienti dal fabbricato sito in Cona via Risorgimento civ. 30, in cui si svolge l'attività di lavaggio automezzi destinati al trasporto (scarichi provenienti da lavaggio mezzi), individuato al NCT al Fg. 7 mapp. 208.

VISTA l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura acque nere n. 15-I/08 del 24/12/2009, rilasciata da AcegasAps per insediamento industriale;

VISTO il D.G.R. 622 del 29/04/2014;

VISTO il D.P.R. 59/2013;

VISTO il P.T.A. del 05/11/2009 e s.m.i., nonché le Norme Tecniche di Attuazione allegate al D.G.R. n. 842 del 15/05/2012,

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 78/1980 e n. 33/1985 e s.m.i.

VISTO il D.G.R. n. 80 del 27/01/2011;

Sede Legale

Via del Teatro 5 34121 Trieste
tel. +39 040.7793111
fax +39 040.7793427
info.ts@acegasapsamga.it

Sede operativa di Padova

Corso Stati Uniti 5/A 35127 Padova
tel. +39 049.8280511
fax +39 049.8701541
info.pd@acegasapsamga.it

Sede operativa di Udine

Via del Cotonificio 60 33100 Udine
tel. +39 0432.493111
fax +39 0432.493493
info.ud@acegasapsamga.it

VISTO il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011;

VISTO il Vigente Regolamento di Fognatura.

CONSIDERATO che la documentazione deve essere veritiera ai fini della dimostrazione dell'esattezza di quanto in essa rappresentato, fermo restando che in difetto la Ditta incorre nella violazione dell'art. 482 C.P. "Falsità materiale commessa da privato";

RITENUTO che sussistono i presupposti per il versamento delle acque di rifiuto dell'insediamento industriale in parola a condizione che vengano osservate tutte le condizioni del presente Nulla Osta;

**ESPRIME IL NULLA OSTA ALLO SCARICO
NELLA PUBBLICA FOGNATURA ACQUE NERE**

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e la specifica disciplina stabilita in materia edilizio-urbanistica, alla ditta **Giolo Srl**, con sede legale in comune di Cona via Risorgimento civ. 30, P.Iva 02341050272, nella persona dell'Amministratore Delegato Sig.re Giolo Andrea, (Codice Fiscale GLINDR69A28C383W), a scaricare nella rete fognaria acque nere di via Risorgimento le acque reflue industriali del fabbricato sito in comune di Cona via Risorgimento civ. 30, in cui si svolge l'attività di lavaggio automezzi destinati al trasporto (scarichi provenienti da lavaggio mezzi). Detto insediamento è dotato di impianto di depurazione per un trattamento depurativo delle sostanze scaricate che dovrebbe consentire il rispetto dei limiti previsti nelle tabelle di cui all'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

Dovranno essere rispettate la planimetria e la documentazione allegate alla domanda di Nulla Osta presentata, le quali formano parte integrante e sostanziale del presente Nulla Osta, con l'osservanza delle prescrizioni seguenti:

- 1) Dovranno essere rispettati i valori limite di emissione previsti dal D.Lgs. 152/2006 parte 3 allegato 5 tabella 3;
- 2) I limiti dello scarico non potranno in alcun modo essere raggiunti mediante diluizione;
- 3) **Ai sensi dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 il titolare dello scarico dovrà rendere sempre accessibili gli scarichi per il campionamento da parte di personale incaricato da AcegasApsAmga e/o dell'Autorità competente per il controllo ed il campionamento dello scarico, nel punto assunto per la misurazione, anche se questo è ubicato in proprietà privata.**
- 4) AcegasApsAmga mediante personale incaricato, effettuerà le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei limiti dello scarico ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 152/2006. **Nel corso di validità dell'A.U.A. sono previste analisi con cadenza biennale e qualora l'esito delle stesse non rispetti i limiti, AcegasApsAmga intensificherà i controlli allo scarico. Le spese per l'effettuazione dei suddetti prelievi ed analisi, saranno a Vs. carico. Copia dei risultati delle analisi verranno trasmesse al titolare dell'autorizzazione.**
- 5) AcegasApsAmga mediante personale incaricato, potrà effettuare in qualsiasi momento l'ispezione della rete privata interna (anche durante i lavori di realizzazione della stessa), pertanto tutti i pozzetti ed i bacini condensagrassi dovranno essere sempre visibili.
- 6) E' vietata l'immissione nella rete fognaria di:
 - a) Acque di raffreddamento od altre acque usate che comunque rientrino nei limiti previsti nelle tabelle di cui all'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e alle tabelle del D.M.A. 30/07/1999;
 - b) Scarichi che non rispettano i limiti di accettabilità prescritti ed inoltre sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come rifiuti solidi, sostanze infiammabili, esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e vapori, i tossici e che comunque possano danneggiare le condotte e gli impianti e/o che possono costituire una minaccia per l'incolumità di uomini o animali.
- 7) Non dovranno essere immesse nell'impianto di pretrattamento sostanze inibitrici della flora batterica.
- 8) Ove installato dovrà essere garantita, la continua funzionalità dell'impianto di pretrattamento e la sua costante manutenzione al fine di assicurare una efficiente depurazione delle acque di scarico.
- 9) **I bacini condensagrassi dovranno essere ripuliti periodicamente (da oli e grassi), secondo le necessità.**
- 10) Qualora gli apparecchi di scarico siano posti di sotto al piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e precauzioni necessarie per evitare rigurgiti dalla fognatura (**si dovrà curare la manutenzione periodica a tutte le opere elettromeccaniche ed in particolare alle pompe, valvole di non ritorno, alimentazione elettrica ecc**). Per nessuna ragione AcegasApsAmga potrà essere ritenuto responsabile dei danni che per tali situazioni potranno verificarsi (art. 8 Vigente Regolamento di Fognatura).
- 11) Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione ampliamenti e/o ristrutturazioni o che siano trasferiti in altro luogo, dovrà essere richiesta comunque una nuova autorizzazione allo scarico, che potrà essere

rilasciata, previa certificazione di nuovo insediamento sulla base della documentazione presentata e di ogni accertamento ritenuto utile ai sensi degli art. 33 e 34 del Vigente Regolamento di fognatura.

- 12) Per tutti gli scarichi provenienti da insediamenti diversi da quelli abitativi (domestici), deve essere chiesta una nuova autorizzazione allo scarico per variazioni conseguenti a volturazioni o variazione della ragione sociale o ancora subentro di un nuovo concessionario, secondo quanto previsto dal Vigente Regolamento di Fognatura all'art. 33.
- 13) Ogni variazione di cui all'art. 11 comma 5 del Regolamento di Fognatura, dovrà essere preventivamente comunicata ad AcegasAps
- 14) La rete acque bianche dovrà rispettare i Vigenti Regolamenti in materia.
- 15) L'AcegasApsAmga potrà successivamente imporre quelle prescrizioni o adeguamenti che riterrà necessari per il corretto esercizio sia della rete fognaria.
- 16) La ditta dovrà trasmettere ad AcegasApsAmga area Territoriale di Piove di Sacco, entro il 31 gennaio di ogni anno, la denuncia annuale della quantità dell'acqua scaricata nella pubblica fognatura acque nere proveniente da fonti autonome o per diverso consumo, ai fini dell'applicazione della tariffa di fognatura e depurazione.

Il presente Nulla Osta viene rilasciato per i soli scarichi collegati alla rete pubblica acque nere, declinando ogni responsabilità che rimarrà in capo al cliente in merito al dimensionamento degli impianti idraulici ivi compresi tubazioni, condensagrassi, impianti di depurazione ecc.

Il presente Nulla Osta non comprende le acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia, e acque di lavaggio di cui all'art. 113 del D.Lgs. 152/2006 e art. 39 DGR 842 del 15/05/2012.

E' fatta inoltre salva la specifica disciplina stabilita in materia urbanistico-edilizia. **Sono fatti salvi i diritti di terzi.**

L'INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DI CUI SOPRA COMPORTERÀ L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 133 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

Cordiali saluti

DIREZIONE ACQUA
IL DIRETTORE
dott. Franco Berti

c/GTA

Area Territoriale di Piove di Sacco, via J. F. Kennedy civ. 2, 35028 Piove di Sacco (PD)

Responsabile Geom. Mario Chiaradia - Tecnici di riferimento Geom. Nicola Renati e Geom. Giada Rossi - Tel. 049/97.19.966 – 971 Fax 049/97.19.913
Orari e giorni di apertura dello sportello al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.00 – martedì dalle 14.00 alle 15.30
