



Città metropolitana di Venezia

Stazione Unica Appaltante

S.U.A. VE per conto del Comune di Cavallino-Treporti

Venezia-Mestre, 7 febbraio 2019

Oggetto: procedura aperta per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza di Via Pordelio e realizzazione della pista ciclopedonale sul Waterfront da Piazza Cavallino al ponte sul Pordelio di Ca' Savio. CIG 7724842547. QUESITO N. 5.

Un operatore economico formula le seguenti richieste di chiarimenti:

- 1) *siamo a chiedere l'identificazione delle planimetrie da cui evincere posizionamento e numero dei pali da eseguire;*
- 2) *si chiede anche di specificare se, al fine di garantire la continuità cromatica dell'innalzamento del muro (tratti 1 e 6), il concorrente possa prevedere la modifica della cromatura della porzione esistente.*

Come riscontrato dal Rup del Comune di Cavallino-Treporti, si risponde nei seguenti termini:

- 1) Nelle tavv. SDP_PLA_STR_004/027 sono riportati i moduli strutturali con l'interferenza con i sottoservizi e l'asse posizionamento pali. In relazione alla tipologia strutturale indicata è desumibile il n. e la tipologia di palo da utilizzare.
- 2) Nel disciplinare è richiesta una soluzione che definisca una superficie omogenea con il muro esistente relativamente alla tonalità cromatica e finitura superficiale e non la modifica dei cromatismi esistenti.

Il dirigente

dott. Angelo Brugnerotto

(documento firmato digitalmente)